

Wytyczne do zamontowania wodomierza (podlicznika) ogrodowego

Wodomierz ogrodowy (podlicznik) należy do właściciela nieruchomości, a Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zaniemyślu ul. Sosnowa dokonuje tylko odczytu i rozliczenia.

- Wodomierz (podlicznik) o średnicy DN15, lub DN20 powinien być zamontowany pomiędzy dwoma zaworami odcinającymi w miejscu gdzie woda nie będzie odprowadzana do sieci kanalizacyjnej (nie na zewnętrznej elewacji budynku),
- Wodomierz musi być zamontowany w miejscu dostępnym do odczytu i wymiany,
- W przypadku gdy nie ma zaworu antyskażeniowego za istniejącym wodomierzem głównym, należy zamontować taki zawór za wodomierzem ogrodowym,
- Gdy montaż wodomierza ogrodowego przewidziany jest w studni wodomierzowej, należy go zamontować w pozycji poziomej,
- Montowany wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną,
- Wodomierz (podlicznik ogrodowy) powinien być wymieniany lub ponownie legalizowany na koszt klienta po upływie okresu ważności legalizacji, zgodnie z aktualnymi przepisami okres legalizacji obecnie wynosi 5 lat od daty produkcji/ponownej legalizacji,
- Z chwilą utraty legalizacji wskazania wodomierza nie będą uwzględniane przy rozliczeniach wodomierza głównego,
- Zamontowany wodomierz ogrodowy (podlicznik) Odbiorca zgłasza do zaplombowania pracownikowi Zaniemyskich Wodociągów Sp. z o. o. pod adresem e-mail: bok@zaniemyskiewodociagi.pl, lub telefonicznie: 61 2857 546 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 podając dokładny adres instalacji i telefon kontaktowy,
- Zaniemyskie Wodociągi Sp. z o.o. dokona plombowania wodomierza ogrodowego (podlicznika) w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Odbiorcę w godzinach 8.00 – 14.00, lub w innym ustalonym przez obie strony terminie,
- Oplombowanie wodomierza ogrodowego (podlicznika) jest płatne zgodnie z obowiązującym taryfikatorem,
- W związku z ciągłym poszerzaniem systemu do zdalnego odczytu Spółka zachęca do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w celu omówienia szczegółowych danych technicznych wodomierza, który jest przystosowany do zamontowania nakładki radiowej współpracującej z wykorzystywanym w Przedsiębiorstwie systemem – w celu informacji, czy w danym rejonie istnieje, lub planowane jest wdrożenie systemu zdalnego odczytu prosimy o kontakt z Pracownikiem Zaniemyskich Wodociągów Sp. z o. o. pod adresem e-mail: bok@zaniemyskiewodociagi.pl, lub telefonicznie: 61 2857 546,
- Aby wodomierz ogrodowy (podlicznik) był uwzględniany w rozliczeniach odbiorca zobowiązany jest udostępnić do niego dostęp w terminie odczytów wodomierzy głównych dokonywanych przez inkasentów, w przeciwnym wypadku Odbiorca zobowiązany jest do samodzielnego regularnego podawania odczytu. (informację o terminach odczytów można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Przedsiębiorstwa pod adresem e-mail: bok@zaniemyskiewodociagi.pl, lub telefonicznie: 61 2857 546).